



認定番号 2404-001001-14

# 認定合格証

壁つなぎ用金具  
A-600

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 4月30日

岡部株式会社 殿  
(久喜工場)

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊澤 康男






試験番号 2404-001001-1406

発行日 : 2024年4月30日

## 認定試験成績書

一般社団法人  
会長



- 申請者 岡部株式会社
- 工場名 久喜工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 A-600 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2024年4月11日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

### (1) 構造

規格第45条に適合している。

### (2) 強度等

規格第46条に適合している。

#### (2)-1 引張試験

500kN 万能試験機 UH-F500kNI

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	38.72	38.05	37.72	39.02	38.05	38.31
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

#### (2)-2 圧縮試験

500kN 万能試験機 UH-F500kNI

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	14.51	14.52	11.78	15.28	15.05	14.22
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

### (3) 表示

規格第47条に適合している。

### 8 特記事項

特になし