



認定番号 2409-001001-40

認定合格証

鉄骨用クランプ(兼用型固定)
固兼用S-2

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 9月30日

岡部株式会社 殿
(久喜工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2409-001001-4001

発行日：2024年9月30日

認定試験成績書

一般社団法人
会長



- 1 申請者 岡部株式会社
2 工場名 久喜工場
3 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ（兼用型固定）固兼用S-2 24個
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
5 試験実施日 2024年9月13日
6 試験場所 東京試験所
7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2) - 1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法	直交型とした場合						平行型とした場合								
	1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
供試体組 No.	1	2	3	4	5	6									
供試体 No.															
強度 [kN]	10.66	9.64	10.59	10.29	11.51	11.36	11.74	11.53	11.51	11.36	11.74	11.53			
認定基準による値	強度6.18kN以上						平均値6.86kN以上								

(2) - 2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法	直交型とした場合						平行型とした場合											
	7		8		9		10	11	12	13	14	15	16	17	18			
供試体組 No.	7	8	9	10	11	12										13	14	15
供試体 No.																		
強度 [kN]	19.39	19.11	19.39	19.29	22.2	22.0	20.6	21.6	19.39	19.11	19.39	19.29	22.2	22.0	20.6			
認定基準による値	強度8.82kN以上						平均値9.80kN以上						強度13.3kN以上					

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし